

Rozvodná sústava VN: Sieť s priamym nízkoimpedančným uzemnením; odporník
 Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom v sieti VN - 3 ~ 22 kV, 50 Hz (STN EN 61140):
 Ochrana v bežných podmienkach: Umiestnenie mimo dosahu ruky
 Základná izolácia
 Zábrany, kryty alebo prekážky
 Ochrana pri poruche: Ochranné pospájanie
 Samočinné odpojenie napájania
 Odstupňovanie potenciálu

Legenda značiek:


- Navrh. diaľkovo ovládaný úsečník
- Nové zvodiče prepätia (súčasť DOU)
- Nové iskrište
- Nové uzemnenie
- Exist. vzdušné vedenie VN
- Exist. jednoduchý betónový podperný bod JB
- Exist. dvojitý betónový podperný bod DB
- Exist. výstražná tabuľka
- Exist. jednoduché ukotvenie
- Exist. bezpečnostný dvojzáves
- Hranica lesného porastu
- Katastrálna mapa KNC
- Katastrálna mapa KNE

Legenda farieb:

- Nové časti VN siete
- Existujúce postranné ochranné pásmo 10m
- Existujúce časti VN siete

Celý projekt je chránený autorským zákonom. Akákoľvek manipulácia s ním vyžaduje súhlas autora projektu.

ELSPOL-SK, s.r.o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo			
Vypracoval:	Kontroloval:	Zodp. projektant:	
Ing. M. Buckulčík	Ing. P. Mikušiak	Ing. P. Mikušiak	
Stavebník:	Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina		Stupeň: DRS
			Formát: A4
Stavba:	15269 - Málinec - Vlčovo Rekonštrukcia 440/uv/13		Dátum: 11/22
			Mierka: 1:1000
Miesto stavby:	KÚ Ipeľský Potok		Číslo listu: 01
Obsah:	Situačný výkres stavby		Číslo výkresu: 01



2-276/17

239

2-276/94