

Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Poltár
	OU-PT-OSZP-2024/000024-007	Ing. Lenka Vývleková/ 0961655756	05. 04. 2024

Vec

Žiadosť o povolenie na dočasné užívanie vodnej stavby „Inovácia a modernizácia úpravne vody Málinec“ na skúšobnú prevádzku podľa § 26 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a § 84 ods. 2 zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov - upovedomenie verejnou vyhláškou o začatí vodoprávneho konania, nariadenie ústneho pojednávania a pozvanie na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním

Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „tunajší úrad“) ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 2 ods. 3, § 3 ods. 1 písm. e) a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 58 písm. c) a § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 61 písm. c) vodného zákona a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti spoločnosti Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 056 006 (ďalej len „žiadateľ“) z 31. 10. 2023 doručenej tunajšiemu úradu 08. 11. 2023, podľa § 73 ods. 6 vodného zákona

upovedomuje verejnou vyhláškou účastníkov konania a dotknuté orgány

o začatí vodoprávneho konania vo veci vydania povolenia na dočasné užívanie vodnej stavby „Inovácia a modernizácia úpravne vody Málinec“ na skúšobnú prevádzku (ďalej len „vodná stavba“) podľa § 26 ods. 3 vodného zákona a § 84 ods. 2 stavebného zákona a za účelom prerokovania doručenej žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

28. 05. 2024 o 10.00 hod.

so stretnutím pozvaných na úpravni vody v Málinci, Kostolná 495/32, 985 26 Málinec.

Dňom doručenia žiadosti tunajšiemu úradu bolo začaté vodoprávne konanie.

Uskutočnenie vodnej stavby bolo povolené na parcelách registra C KN č. 932/2, 932/3, 932/4, 932/5, 932/6, 932/7, 932/8, 932/9, 932/10, 932/11, 932/12, 932/13, 932/14, 932/16, 932/17, 932/18 v katastrálnom území Málinec

rozhodnutím tunajšieho úradu č. OU-PT-OSZP-2016/000036-24 z 31. 03. 2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť 04. 05. 2016 v znení rozhodnutia č. OU-PT-OSZP-2022/000025-005 z 02. 02. 2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť 05. 03. 2022.

Popis stavby:

Predmetom riešenia projektovej dokumentácie je inovácia a modernizácia existujúcej úpravne vody Málinec. Vodná stavba bude umiestnená do existujúcich objektov v existujúcom areáli Úpravne vody Málinec (ďalej len „ÚV Málinec“) a bude tak ako doteraz slúžiť na úpravu surovej vody z Vodárenskej nádrže Málinec (ďalej len „VN Málinec“) na bezpečnú pitnú vodu podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a aby spĺňala požiadavky zdravotnej bezchybnosti tak, ako vníma bezpečnú pitnú vodu Európska únia. Výkon ÚV Málinec po jej inovácii a modernizácii sa v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie uvádza nasledovne: trvalý výkon 110 l/s, maximálny krátkodobý výkon 140 l/s (pre prípad odstávky el. energie, požiadavky na preplach potrubia, v prípade havárie vo vodojeme a pod.) t. j. výroba pitnej vody bude v maximálnom množstve 504 m³/hod., 12 096 m³/deň, 4 415 040 m³/rok.

Návrh vychádza z vývoja kvality vody vo VN Málinec, z výsledkov chemicko-technologických laboratórnych a poloprevádzkových skúšok, z doterajších prevádzkových skúseností. Zachovaná bude súčasná dvojstupňová úprava vody s tým, že v porovnaní so súčasným stavom:

- budú demontované pôvodné čiastočne nefunkčné a zastarané technologické celky a budú nahradené progresívnymi zariadeniami s dokonalejšími technologickými a ekonomickými vlastnosťami,
- budú kompletne vymenené všetky pôvodné technologické rozvody vody a vzduchu, vnútorné rozvody pitnej vody, elektrická inštalácia,
- bude kompletne vymenené a doplnené chemické hospodárstvo (skladovanie, príprava, dávkovanie, rozvody do miesta určenia),
- bude realizované dokonalé meranie, automatizácia, regulácia a kontrola procesov úpravy vody,
- bude zoptimalizované strojné spracovanie použitých technologických odpadových vôd,
- bude vybudované dispečerské pracovisko.

Vodná stavba sa člení nasledovne:

- stavebné objekty: SO 01 – Stavebné úpravy v objektoch úpravne vody, SO 02 – Elektroinštalácia v objektoch úpravne vody, SO 03 – Vzduchotechnika v objektoch úpravne vody, SO 04 – Stavebné úpravy v budove prevádzkovo administratívnej časti, SO 05 – Stavebné úpravy kalových lagún, SO 06 – Stavebné úpravy v areáli úpravne vody, SO 07 – OPZ rozvod plynu,
- prevádzkové súbory: PS 01 - Strojnotechnologické zariadenie úpravne vody, PS 02 - Elektrotechnické zariadenie úpravne vody, PS 03 - Meranie, signalizácia a riadenie úpravne vody.

Na základe poloprevádzkových skúšok spotreba práce vody + odkalovanie usadzovacích nádrží a nádrží pomalého miešania je cca 4,5 % vyrobenej pitnej vody. Po pripočítaní približne cca 1,5 % použitej vody na ostatné úkony potrebné k zabezpečeniu bezpečnej prevádzky výroby pitnej vody bude množstvo použitej vody: 264 903 m³/rok.

V technologickom procese kalového hospodárstva bude odpadová voda spracovaná tak, že vznikne cca 20 až 24 % sušiny. Produkcia odpadovej vody potom bude: 211 925 m³/rok pri 20% sušine a 201 327 m³/rok pri 24 % sušine. Ako rozhodujúce ukazovatele kvality vypúšťanej odpadovej vody sú v projektovej dokumentácii predmetnej vodnej stavby uvedené tieto: CHSKCr 30 – 35 mg/l , NL 30 – 35 mg/l, RL priemerne 220 mg/l, Fe 3,5 – 4,0 mg/l, pH 6,0 – 9,0.

V rámci vodnej stavby odkanalizovanie objektov bude ponechané v jestvujúcom stave. Navrhovaná vodná stavba nebude mať vplyv na spôsob odvádzania odpadových vôd existujúcou vonkajšou jednotnou areálovou kanalizáciou. Odpadová voda vznikajúca v procese navrhovanej technológie úpravy vody bude dopravovaná v rámci navrhovaných technologických potrubných rozvodov do navrhovaného kalového hospodárstva, kde bude prebiehať mechanické odvodnenie vznikajúceho kalu. Ostatná odpadová voda sa tak, ako v súčasnosti bude vypúšťať, resp. prečerpávať s tým, že kalové polia sa v rámci tejto stavby vybudujú na mieste jestvujúcich kalových lagún (tieto v súčasnosti slúžia len na dočasnú akumuláciu odpadových vôd v prípade poruchy technológie kalového hospodárstva a nevypúšťa sa z nich do jednotnej areálovej kanalizácie).


Do podkladov pre vydanie rozhodnutia je možné nahliadnuť v úradných dňoch najneskôr pred dňom ústneho pojednávania na Okresnom úrade Poltár, odbore starostlivosti o životné prostredie, Železničná 2, 987 01 Poltár (Klientske centrum, kancelária č. 1), alebo u stavebníka a na ústnom pojednávani.

Podľa § 73 ods. 6 vodného zákona účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky v predmetnej veci uplatniť najneskôr na ústnom pojednávani, inak sa na ne neprihliadne.

Ak sa niektorý účastník konania nechá zastupovať, splnomocnenie na zastupovanie je potrebné podľa § 17 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov preukázať písomným plnomocenstvom alebo plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice.

Toto upovedomenie má podľa § 73 ods. 4 vodného zákona podobu verejnej vyhlášky a podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku musí byť po dobu 15 dní vyvesené na úradnej tabuli a na webovom sídle tunajšieho úradu a na úradnej tabuli obce Málinec a jej webovom sídle. Posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.

Toto upovedomenie je obec Málinec povinná bezodkladne zverejniť na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle. Po zvesení tohto upovedomenia zo svojej úradnej tabule, obec Málinec, bezodkladne zašle tunajšiemu úradu potvrdenie o vyvesení a zvesení verejnej vyhlášky.



Vyvesené dňa: 8. 4. 2024 Pečiatka a podpis:.....

Zvesené dňa:..... Pečiatka a podpis:.....

Ing. Andrea Maráková
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-PT-OSZP-2024/000024-007

Obec Málinec, Námestie SNP 1, 985 26 Málinec
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, Trnava